


KOMUNIKAT NR 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o badaniach prób wody w miejscowości Pstrążna

KOMUNIKAT NR 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że w badaniach jednej z trzech pobranych prób wody z wodociągu publicznego w Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego, produkcja wody: 73 m³/dobę; liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 793 os.) zaopatrującego większą część miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia) w gminie Lyski, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku Decyzją z 11.06.2026 r. stwierdził :

1. Brak przydatności wody do spożycia obowiązuje na całej długości: ul. Słonecznej, ul. Gustawa Morcinka, ul. Ogrodowej, ul. ks. Pawła Hojki, ul. ks. Augustyna Raska
Woda jest nieprzydatna do spożycia.



Uwaga:

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

2. Warunkową przydatność wody do spożycia w pozostałej części miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia) w gminie Lyski.



Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Wójt Gminy Lyski wraz z zarządcą wodociągu Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Pstrążnej zapewni zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości, ww. kwestii prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w

Lyskach.

