

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 15.06.2026r. o badaniach prób wody w miejscowości Pstrążna

Drodzy mieszkańcy sołectwa Pstrążna,

Informujemy, iż na ulicach Słonecznej, Gustawa Morcinka, Ogrodowej, ks. Pawła Hojki, ks. Augustyna Raska woda jest przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu, na pozostałych ulicach woda jest zdatna do spożycia. Ponadto informujemy, że już tylko w dniu 15.06.2026r. w godzinach 17-20 jest możliwość odbioru wody w OSP Pstrążna.

Szczegóły w poniższym komunikacie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że na podstawie wyników badań z dnia 15.06.2026 r. próbek wody pobranych w ramach rekontroli urzędowej w dniu 12.06.2026 r. - w jednej z dwóch pobranych prób wody z wodociągu publicznego w Pstrążnej (woda pochodząca z ujęcia głębinowego, produkcja wody: 73 m³/dobę; liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. 300 os.) zaopatrującego większą część miejscowości Pstrążna (za wyjątkiem Podlesia) w gminie Lyski stwierdził ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C po 72h wynik: >300 jtk/1 ml (przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta), w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje o:

niezgodności z wartością parametryczną, która obowiązuje na całej długości:
ul. Słonecznej, ul. Gustawa Morcinka, ul. Ogrodowej, ul. ks. Pawła Hojki,
ul. ks. Augustyna Raska

Woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.



Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga:

Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.